

令和7年6月20日

各 位

社会福祉法人長岡市社会福祉協議会長

「地域福祉センターサンパルコなかのしま」におけるレジオネラ属菌
の検出について

「地域福祉センターサンパルコなかのしま」で実施した定例水質検査の結果、基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、本日6月20日（金）より当分の間、「地域福祉センターサンパルコなかのしま」での風呂の利用を休止しますのでお知らせします。

記

1 菌が検出された場所及び数値

場所：地域福祉センターサンパルコなかのしま 一般浴槽

（長岡市中野中甲 1666 番地 2）

数値：レジオネラ属菌 一般浴槽 570cfu/100ml

（基準値：10cfu/100ml 未満）

※令和7年6月13日（金）に新潟県環境衛生中央研究所が水質検査を実施し、本日6月19日（木）午前11時過ぎに検査結果が届き、基準値を超える菌が検出されたという報告があったもの

2 これまでの対応

長岡保健所及び長岡市にレジオネラ属菌の発生を報告し、本日、浴槽等の洗浄及び水質検査を行いました。

3 健康被害について

6月に「地域福祉センターサンパルコなかのしま」の浴室を利用した14人に健康状態を確認中ですが、現時点で健康被害を訴えている人はおりません。

4 今後の対応

水質検査の結果を確認し、衛生の確保が図られていることが確実になるまで、当分の間、風呂の利用を休止します。

5 その他

同一建物内の「デイサービスセンターサンパルコなかのしま」の入浴サービスは、利用の安全性が確認され次第再開します。

問い合わせ

（指定管理者）社会福祉法人 長岡市社会福祉協議会
地域福祉センター管理者 渡 邊 Tel.0258-66-0688